

## מכרז פומבי מס' 16/2023 למתן שירותי שחרור סתימות וקריאות חירום לטיפול במערכות הביוב

בסה"כ : 2 עמודים

### מסמך הבהרות מס' 1

להלן מענה המועצה לשאלות הבהרה שהתקבלו אצלה.

על המציעים לצרף להצעתם מסמך זה, כשכל עמוד חתום בתחתיתו בחותמת ובחתימת המציע.

#	העמוד במכרז	סעיף במכרז	השאלה	מענה
1.	עמ' 6 + עמ' 57	סעיף 3.2 למכרז + סעיף 2.1 למפרט	בתנאי הסף נדרש שאחת מהביוביות תהיה משנת 2020 ואילך.  במפרט נרשם שעל הקבלן יהיה להחזיק 2 משאיות משנת 2020 ואילך.  האם מספיקה ביובית אחת משנת 2020?	אין שינוי בתנאי הסף.  בעמ' 57 בסעיף 2.1 למפרט הקבלן נדרש להחזיק שתי משאיות, כאשר לפחות אחת מהן משנת יצור 2020 ואילך.
2.	עמ' 14	סעיף 10.3.2	מרכז עסקיו של המציע ממוקם במרחק נסיעה (לא קו אווירי) של עד 50 ק"מ ממשרדי המועצה שבצומת ראם (מסמיה)- אם יש לנו ביובית שנמצאת קבוע במועצה באזור האם אפשר לחשב משם את המרחק?	נקודת ההתייחסות הוא מקום <b>מרכז העסקים</b> של המציע. בהנחה שלפי הרשום בשאלה הביובית אינה במקום מרכז העסקים אז התשובה שלילית.
3.	עמ' 56	סעיף 1.4	וגם כאשר תאי הביוב מכוסים או מוסתרים אז יהיה על הקבלן לחשוף ולגלות את תאי הביוב ולבצע את העבודות הנדרשות- במידה וכיסו את הבורות בזדון עם פסולת, האם עדיין אנחנו צריכים לגלות אותם על חשבוננו?	כן.

#	העמוד במכרז	סעיף במכרז	השאלה	מענה
4.	עמ' 62	סעיף 3	שפיכה באתר מורשה בכפוף להצגת אסמכתאות לפינוי כדין ובמשקלים המבוקשים- האם הכוונה היא לשפכים סניטריים בלבד או גם לבוצה? המחיר לבוצה לקוב הוא הרבה יותר מהמחיר שצוין בהצעת המחיר.	המחיר הוא לשפכים סניטריים בלבד. בשנים האחרונות לא נדרש שירות לפינוי בוצה, אולם ככל שיהיה צורך בפינוי בוצה המועצה תשלם על בסיס הצעת מחיר סבירה ובמידת הצורך היא רשאית לבצע באמצעות אחרים אם תמצא לנכון. לצרכי פנים ומבלי להתחייב בשום צורה ואופן להיקפי פינוי או היקפים כספיים, מובהר כי פינוי בוצה בסך מצטבר של עד 50,000 ₪ בשנה כולל מע"מ לא יחשב כהגדלה של היקף ההתקשרות עם הזוכה.

בברכה,

מועצה אזורית יואב