

מכרז פומבי מס' 7/2023 לביצוע עבודות ומתן שירותי תחזוקה למערכות מתח נמוך וגילוי אש

בסה"כ : עמוד 1

מסמך הבהרות מס' 1

להלן מענה המועצה לשאלות הבהרה שהתקבלו אצלה.

על המציעים לצרף להצעתם מסמך זה, כשכל עמוד חתום בתחתיתו בחותמת ובחתימת המציע.

#	העמוד במכרז	סעיף במכרז	השאלה	מענה
1.	עמוד 5	2.4.3	תקן 1928 שרות למערכות מתזים – האם נדרש מתן שרות גם למערכת המתזים?	כן, במסגרת המכרז הספק נדרש לתת מענה גם למתזיים.
2.	עמוד 5	2.2.1	המכרז מתייחס למתן שירות לציוד מטלטל, גילוי ומערכות כיבוי במים. במכרז מופיע מס' האתרים בהם נדרש לתת שירות אך אין התייחסות לכתב כמויות לציוד ומערכות ספרינקלרים.	כל נושא מערכות הספרינקלים, כתב הכמויות, ידונו פרטנית עם הספק הזוכה ובכל מקרה יתומחרו על פי ביצוע בפועל בהתאם למחירון דקל כאמור במסמכי המכרז.
3.	עמוד 54	סעיף 1.1	היכן לתמחר את השרות הידני?	התמחר יעשה במסגרת התמחר הכללי – כלומר במסגרת מחירון דקל.
4.	עמוד 54	סעיף 1.1	במחירון דקל בניה: פרק 18 מערכות אינטרקום, כריזה. פרק 35 טמ"ס בקרת מבנה גילוי ופריצה. האם גם למערכות אלה יש צורך במתן שירות?	כן, גם למערכות טמ"ס נדרש לתת שירות במסגרת המכרז.
5.	עמוד 54	סעיף 1.2	מה הכוונה "מחיר לבדיקת גלאי"?	הסעיף מתייחס למתן שירות עבור כל גלאי. לדוגמא: במקום בו מותקנת מערכת בת 5 גלאיים, חישוב המחיר הכולל יהיה כמות הגלאיים במכפלת המחיר המוצע על ידי המציע הזוכה.
6.	עמוד 55	סעיף 1.3	נבקש לבחון שנית את תמחור המטפים בטבלת המחירון – סעיפים 5-7 בטבלת המחירון.	הבקשה נדחית, המחירים יישארו בעינם.
7.	עמוד 55	סעיף 1.3	האם כל המחירים מבוססים על מחירון דקל?	כן.

#	העמוד במכרז	סעיף במכרז	השאלה	מענה
.8	48 מתוך 55	1.2	מה משמעות ? " וכן אתרים נוספים, ככל שיידרש....."	לאור התפתחות המועצה המבנים והתשתיות, יתכן והספק יידרש להתקין מערכות מתח נמוך נוספות עבורן יקבל תשלום כמפורט במסגרת המכרז.
.9	49 מתוך 55	11	כיצד ניתן להתייחס למערכות גילוי אש או/ו ציוד לא תקין בתחילת החוזה? מיד בבדיקה הראשונה ?	כלל המידע יועבר לספק הזוכה במסגרת ההתקשרות.
.10	50 מתוך 55	רשימת אתרים	האם יש דוחות או/ו אישורים טכניים של מצב המערכות או/ו הציוד הקיים היום בשטח, כשירות תקינות וכי ?	לכלל הציוד הקיים בדגש על ציוד מטלטלין כיבוי אש, קיימים אישורים בתוקף, הספק הזוכה יידרש לתת אחזקה על מנת לאשר חלק מהציוד.
.11	50 מתוך 55	רשימת אתרים	האם לאחר זכייה במכרז יינתן זמן התארגנות או/ו סיורי שטח לקבלן הזוכה בכדי לעמוד על מצב טכני של המערכות ?	לאחר בחירת ספק זוכה, תתבצע חפיפה מסודרת הכוללת סיורי שטח והיכרות.
.12	50 מתוך 55	רשימת אתרים	האם קיימים אישורי מכון התקנים או/ו כל מעבדה מוסמכת על התאמת המערכות לפי ת"י 1220 חלק 3?	כלל המערכות שהותקנו הם לפי התקנים של כב"א.
.13	הבהרה המועצה	מטעם	דחיית המועד האחרון להגשת הצעות למכרז - המועד האחרון להגשת הצעות במכרז נדחה ליום רביעי, ה-27.09.2023, בשעה 16:00 בדיוק. הצעה שלא תוגש לתיבת המכרזים במועד האמור ו/או תוגש לאחר המועד דלעיל לא תתקבל.	

בברכה,

מועצה אזורית יואב