

תאריך : 28.9.2025

מכרז פומבי 11/25

לביצוע עבודות שדרוג והחלפת מדי מים – מערכת " קריאה מרחוק" בתחום

שיפוט המועצה האזורית יואב

להלן מענה המועצה לשאלות הבהרה שהתקבלו אצלה.

על המציעים לצרף להצעתם מסמך זה, כשכל עמוד חתום בתחתיתו בחותמת ובחתימת המציע.

מס"ד	המסמך במכרז והעמוד	סעיף	השאלה	מענה
1	כללי	-	תקנות חובת המכרזים (העדפת תוצרת הארץ), תשנ"ה- 1995 התוספת הרביעית לצו המועצות המקומיות קובעות ש : (א) ועדת המכרזים תמליץ על מתן עדיפות לרכישת טובין מתוצרת הארץ, כל עוד מחיריהם אינם גבוהים ביותר מ- 15% ממחיר הטובין המיובאים, ובתנאי שהטיב ויתר התנאים עונים על דרישות המזמין. נבקשכם לאשר כי בהתאם להוראות הדין, בקביעת ההצעה הזוכה במכרז יילקח בחשבון סעיף זה.	הבקשה נדחית. המכרז הינו מכרז למתן שירות כוללני ולא מכרז לאספקת טובין בלבד ועל כן אין המועצה רואה לנכון לצרף סעיף העדפת תוצרת הארץ.
2	כללי		האם המחירון יהיה צמוד למדד המחירים לצרכן המעודכן נכון למועד הגשת המכרז.	כן
3	מסמך א' תנאי סף עמ' 6	3.1.1	מבקשים לעדכן את הדרישה במכרז לפיה על הקבלן להיות רשום בפנקס הקבלנים באופן הבא : על המציע או קבלן מטעמו שיתקין בפועל : 1. להוכיח ניסיון קודם בפרויקטים דומים בהיקף ובמורכבות הנדרשים. 2. להציג יכולת פיננסית מוכחת לביצוע הפרויקט.	הבקשה נדחית

	3. להציג צוות מקצועי ומוסמך לביצוע העבודה.			
4	מסמך אי' תנאי סף עמ' 6 מסמך אי' (6) עמ' 27	3.1.2	בתנאי סף 3.1.2 נדרש להוכיח ניסיון בביצוע עבודות שדרוג רשת מים או התקנת מערכת מדי מים בקריאה מרחוק החל משנת 2021. מנגד, במסמך אי' 6, המיועד להוכחת עמידה בתנאי זה, מצוין כי יש להצהיר על ניסיון החל מיום 1.1.2018. מהי התקופה הקובעת להוכחת הניסיון הנדרש?	התקופה הקובעת היא החל מיום 01.01.2018.
5	מפרט טכני ונתונים כלילים עמ' 60	4.3	בסעיף 4.3 רשום: מד מים אחודים תקניים בעלי ת"י 63 המכילים בתוכם את יח' הקצה, התקן אלקטרוני ומשדרים. מאחר ותקן ת"י 63 אינו תקן מחייב, נבקש לעדכן את הסעיף כך שבמקום ת"י 63 יירשם אישור דגם מטעם רשות המים. נבקש להבהיר שהדרישה למדי מים אחודים תקפה עבור מדים בעלי "3/4 קוטר בלבד.	הבקשה מאושרת
6	מפרט טכני-פירוט דרישות עמוד 60	4.3	אנא אשרו כי הדרישה למד אחוד עם יחידת קצה פנימית הנה ביחס למדים הביתיים בלבד קרי 3/4 צול ו-1 צול.	הבקשה מאושרת
7	הסכם עמ' 42 מסמך אי' עמ' 6	8 2.5	אנו מבקשים את הבהרתכם בנוגע לתקופת ההתקשרות לאור סתירות לאורך המכרז.	המציע יספק תחזוקה שוטפת למערכת לתקופה של 5 שנים, עם אופציה ל-5 שנים נוספות בכפוף לאישור משרד הפנים, החל מהשנה השנייה למסירה.
8	מסמך אי' (6) עמ' 28	6 3.5	לאיזו תוכנת גבייה נדרשת יכולת ההתממשקות בפועל - לתוכנת החברה לאוטומציה או לתוכנת החברה EPR ו/או פריוריטי?	פריוריטי ו/או EPR ו/או מטרופולינט

			מסמך א' עמ' 8	
התאמה והרכבה כלולים, קטעי צנרת 1 מטר + 1 מטר אינם כלולים.	בסעיף פ' מצוין כי באחריות המציע להחליף קטעי צנרת ואביזרים באורך של מטר אחד לפני ואחרי מד המים. האם יש לתמחר עבודה זו במחיר גלובלי, או שמא נדרש תמחור פרטני ליחידת צנרת ואביזרים? אם נדרש תמחור נפרד, אנא פרטו את אופן התמחור המבוקש.	פ'	מפרט טכני ונתונים כלליים עמ' 70	9
בכל מקרה שהוא התשלום יתבצע על פי ביצוע בפועל.	אנא אשרו כי המחיר המוצע בסעיפים אלו, הנו עבור כמות מדי המים בכתב הכמויות שבמכרז וככל שיתווספו מדים נוספים תשולם תוספת בהתאם למפתח החיוב כלומר: הצעת המציע בסעיפים אלו לחלק לכמות המדים במכרז כפול המדים הנוספים.	סעיף 57.2.010 ו 57.2.020	כתב כמויות	10

יובהר כי הודעות ההבהרה מטעם המועצה מחייבות את המציעים.

השינויים וההבהרות שלעיל מהווים חלק בלתי נפרד ממסמכי ההליך ועל המשתתף לצרף מסמך חתומים על ידו בחתימה וחותמת, להצעתו בהליך.

נשמח על הגשת הצעה מטעמכם.

בברכה,

מועצה אזורית יואב