

תאריך: 24.2.26

מכרז מסגרת פומבי מס' 4/2026 לביצוע עבודות מיזוג בתיכון צפית

מסמך #1 - הבהרות

1. להלן מספר תשובות לשאלות הבהרה שנשאלו במסגרת ההליך ומרוכזות בטבלה המצורפת בהמשך.
 2. מסמך זה מחייב את כלל המציעים ויש לצרפו חתום להצעות המוגשות.
 3. המציע לא יבצע מחיקות, שינויים והסתייגויות על-גבי מסמכי המכרז.
 4. את ההצעות המלאה והחתומות יש להגיש ב- **עותק מודפס, ובנוסף בעותק דיגיטלי (סרוק)**, באופן פיזי לתיבת המכרזים - במעטפה, ללא כיתוב כלשהו, וכן לצרף להצעה את קבלה ע"ש המציע על רכישת המכרז.
 5. מסמך זה אינו ממצה את כלל הוראות ותנאי המכרז, ויש לעיין היטב במסמכי המכרז.
 6. תשומת לב המשתתפים לפרטים המהותיים הבאים:
 - א. **המועד האחרון להגשת הצעות** הינו עד ליום – **10.3.2026** - לא יאוחר מהשעה **14:00**.
 - ב. **הנכם מתבקשים לעקוב אחר שינויים והודעות באתר האינטרנט.**
- תשובות הבהרה ועדכונים שיפורסמו שם יחייבו את כלל המשתתפים, לכל דבר ועניין, לרבות בנושאים הנוגעים למועדים ותנאי הסף.**
- ג. נשמח להגשת הצעה מטעמכם במכרז.
 - ד. נא לאשר בחוזר קבלת מסמך זה, וכן לצרפו כחלק בלתי נפרד מההצעה, כשהוא חתום בחותמת המציע ובחתימת מורשי החתימה מטעמו.

בכבוד רב

גיל
נוחמוביץ
מנכ"ל החברה הכלכלית
לפיתוח יואב בע"מ



מענה	שאלת הבהרה	סעיף	מסמך/נספח בחוברת המכרז	עמוד בחוברת המכרז	מס'
עבודה אחת	האם הדרישה ל 500,000 חייב להיות מעבודה מסוימת אחת או יכולה להיות במספר עבודות יחד	4.4	תנאי סף	6	.1
הזנת החשמל שתוכננה מתאימה להספק של כלל יחידות המיזוג שתוכננו	האם הזנת החשמל למבנה מתאימה לכלל היחידות המבוקשות?				.2
יחידות טיפול אויר מתוכננות להתקנה על הקרקע מחוץ לאולם ועם נגישות טובה לגישה ותחזוקה כולל למסננים. לא תאושר יחידה שלא תהיה לה נגישות טובה לתחזוקה	האם נלקח בחשבון שחלק ממרכיבי המערכת (כגון מסננים פנימיים) ממוקמים במקומות שאיש תחזוקה יתקשה להגיע אליהם אחרי תקופת האחריות?			כללי	.3
כמפורט בחוברת המכרז - 5.5 חודשים קלנדריים (כולל היערכות, הוצאת אישורים, הזמנת ואישור ציוד, ביצוע בשטח וכיו"ב עד מסירה סופית)	לא ברור מהמסמכים בדיוק כמה זמן יש לסיום ההתקנה ממועד חתימה ו/או תחילת העבודה			כללי	.4
כן, התיכון נמצא בסביבת בתי מגורים של קיבוץ כפר מנחם ולכן העבודה מוגבלת לשעות 7:00-20:00, כפוף לזכות המזמין לשנות שעות אלו	האם יש הגבלה על שעות עבודה? (כגון: עבודה בשעות מוקדמות או בשעות הערב)			כללי	.5
ללא שינוי	מבוקש להסיר סעיף 2.1	2.1	נספח ביטוח עמ' 50	ביטוח	.6
ללא שינוי	יתווסף סעיף חדש, 7.4	7.4	נספח ביטוח עמ' 51	ביטוח	.7



ללא שינוי	הקבלן ומי מטעמו רשאים שלא לערוך את הביטוחים הנזכרים בסעיפים 7.2 + 7.3 ובלבד שיחול הפטור בסעיף 8	7.2,7.3	נספח ביטוח עמ' 51	ביטוח	.8
ללא שינוי	מבוקש להסיר סעיף 17	17	נספח ביטוח עמ' 52	ביטוח	.9
ללא שינוי	מבוקש להסיר סעיף 21	21	נספח ביטוח עמ' 52	ביטוח	.10
ללא שינוי	מבוקש להסיר קוד 345,324		נספח ב' 1 א' – אישור קיום ביטוח	ביטוח	.11
ללא שינוי	מבוקש להחליף קוד 318 בקוד		נספח ב' 1 א' – אישור קיום ביטוח	ביטוח	.12